

## **Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio relativi all'anno 2005**

### **1. Oggetto ed ambito soggettivo delle verifiche**

1.1 Le ispezioni riguardano le verifiche nei confronti degli esercenti, dei centri di telecontrollo e degli ambiti territoriali di distribuzione dell'energia elettrica. Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la corretta applicazione, nel corso dell'anno 2005:

- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 78 del 2 aprile 2004, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi elettrici);
- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2005, di cui al Titolo 3 del medesimo Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, anche ai fini di quanto previsto in particolare dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del Titolo 4 del medesimo Testo integrato.

1.2 In particolare, le sopra citate operazioni saranno articolate come segue:

- verifica procedurale attraverso una "checklist" inviata all'esercente prima dell'ispezione e da verificare in sede di ispezione;
- verifica del registro delle interruzioni e del registro delle chiamate per le interruzioni con origine sulla rete BT;
- verifica di un campione di interruzioni.

1.3 Nel corso delle verifiche ispettive si terrà come riferimento il documento "Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica", rev. Maggio 2005, inviato alle imprese distributrici in data 12 maggio con lettera prot. PB/M05/2007/dcqs.

### **2. Modalità di realizzazione delle ispezioni**

2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali ed informativi relativi a:

- tabulati telecontrollo relativi all'anno 2005;
- documentazione attestante l'avviso all'utenza per le interruzioni con preavviso, anno 2005;
- modulistica compilata dalle squadre operative o di pronto intervento, anno 2005;
- report su cui sono registrati l'origine dell'interruzione, i tempi di interruzione, le singole manovre di rialimentazione progressiva, il numero di utenti che permangono interrotti dopo ogni singola rialimentazione e la causa dell'interruzione, anno 2005;
- documentazione attestante l'imputazione delle cause, anno 2005;
- registro delle chiamate per guasto, anno 2005;
- schematiche di rete relative all'anno 2005;

- documentazione relativa alla classificazione degli ambiti in base alla concentrazione;
- documentazione relativa alla configurazione degli impianti nel sistema di telecontrollo;
- dati relativi alla struttura organizzativa e all'organico al 31.12.2005;

Dati di consistenza degli utenti e degli impianti e numero di interruzioni originate sulle reti MT e BT relative all'anno 2005.