

Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all’Autorità per l’energia elettrica e il gas nell’anno 2009

1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive

1.1 Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la corretta applicazione da parte degli esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica:

- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 19 dicembre 2007, n. 333/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 22 del 26 gennaio 2008, come successivamente modificato e integrato, in particolare dalla deliberazione 23 giugno 2009, ARG/elt 76/09 (di seguito: Testo integrato);
- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all’Autorità nell’anno 2009, di cui al Titolo 3 del Testo integrato, anche ai fini di quanto previsto, per le imprese di distribuzione già soggette alla regolazione incentivante, dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Titolo 4 del medesimo Testo integrato.

1.2 In particolare, le sopra citate operazioni saranno articolate come segue:

- verifica procedurale attraverso una “checklist” inviata all’esercente prima dell’ispezione e da verificare in sede di ispezione;
- verifica del registro delle interruzioni;
- verifica del registro delle chiamate per le interruzioni con origine sulla rete BT;
- eventuale verifica di un campione di interruzioni.

1.3 Nel corso delle verifiche ispettive si terrà come riferimento il documento “Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica”, rev. Marzo 2008, inviato alle imprese con lettera Prot. N. 012904 del 5 maggio 2008 e pubblicato sul sito Internet dell’Autorità.

2. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive

2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali ed informativi, relativi ai dati di continuità del servizio comunicati all’Autorità nell’anno 2009, riguardanti:

- tabulati telecontrollo;
- documentazione attestante l’avviso all’utenza per le interruzioni con preavviso;
- modulistica compilata dalle squadre operative o di pronto intervento;
- report su cui sono registrati l’origine dell’interruzione, i tempi di interruzione, le singole manovre di rialimentazione progressiva, il numero di utenti che

permangono interrotti dopo ogni singola rialimentazione e la causa dell'interruzione;

- documentazione attestante l'imputazione delle cause;
- registro delle chiamate per guasto;
- schematiche di rete;
- documentazione relativa alla classificazione degli ambiti in base alla concentrazione;
- documentazione relativa alla configurazione degli impianti nel sistema di telecontrollo;
- dati relativi alla struttura organizzativa e all'organico;
- dati di consistenza degli utenti e degli impianti e numero di interruzioni originate sulle reti MT e BT.