
DCO 540/2023/R/EEL

**“Iniziative regolatorie a supporto della
progressiva decarbonizzazione dei
consumi e per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel D.lgs. 210/21
e nel D.lgs. 199/21 in tema di mobilità
elettrica.**

Proposte di revisione della regolazione”

OSSERVAZIONI UTILITALIA

Prot. n. 2205/2023/E/R/e

1. Premessa

Utilitalia apprezza il percorso avviato dall'Autorità con il DCO 449/2022 e ora con il presente DCO, in quanto le considerazioni, le analisi e gli scenari sviluppati in materia di elettrificazione e decarbonizzazione portano a prevedere un impatto significativo sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica sia dal punto di vista di infrastruttura fisica che digitale.

Un'accelerazione importante alla realizzazione delle Infrastrutture di ricarica elettrica è inoltre stata imposta dal PNRR (M2C2, L.I. 4.3) che prevede la realizzazione entro il 2026 di oltre 21.000 punti di ricarica sia in ambito urbano che extraurbano.

In questo contesto, l'incremento della potenza richiesta da parte dei Clienti finali comporterà necessariamente ingenti investimenti, soprattutto sulle reti di distribuzione in bassa tensione, in un arco temporale ristretto.

Peraltro, in tema di uso efficiente delle infrastrutture, concetto più volte richiamato nel DCO e condivisibile, appare evidente come la questione sia dirimente in particolare le IdR a uso pubblico, in quanto il loro utilizzo sarà inevitabilmente condizionato dalle abitudini dei Clienti.

Di seguito si riportano le osservazioni puntuali in risposta agli spunti 5, 13 e 14 del DCO in scadenza al 18 dicembre 2023, mentre si rimanda a un momento successivo il commento agli ulteriori spunti del DCO.

2. Spunti di consultazione

S5. Quali considerazioni si ritiene di poter formulare in merito alla tariffa BTVE e ad un suo mantenimento invariato fino al 31 dicembre 2024 o 2025? Quali eventuali ulteriori proposte si ritiene di poter formulare per superare le difficoltà e i limiti evidenziati finora in merito all'applicazione di questa struttura tariffaria?

R5. Nessuna osservazione.

S13. Quali considerazioni si ritiene di poter formulare in merito a quanto avvenuto nell'ambito della sperimentazione 541/2020/R/eel? Sulla base dell'esperienza maturata, quali azioni di supporto si ritiene potrebbero essere eventualmente attivate per aumentare il numero di future adesioni?

S14. Si condividono le proposte formulate in merito all'attività da svolgere nel corso del 2024? Quali ipotesi si ritiene di poter formulare in merito alle caratteristiche di una eventuale nuova sperimentazione da attivare nel 2025?

R13. In linea generale si ritiene che, considerati gli effettivi accessi alla regolazione sperimentale che sono stati numericamente contenuti, si possa procedere ad una proroga del regime di cui alla delibera 541/2020

anche per il 2024. Ciò tenuto conto che al momento tali richieste non appaiono comportare problemi a livello di esercizio delle reti, anche in virtù delle basse potenze in gioco.

R14. Relativamente all'ipotesi di estensione del perimetro di applicazione della sperimentazione – da valutare nel 2024 – anche a “soggetti privati collettivi” con potenze contrattuali fino a 12kW, in linea generale non si riscontrano criticità tali da ritenere che la proposta possa generare impatti critici sulla rete.

In ogni caso, deve essere lasciata la facoltà al DSO competente di rigettare la richiesta di adesione alla sperimentazione in caso di saturazione della capacità della porzione di rete interessata e di riscontrata impossibilità di adeguare in tempi stretti la porzione di rete a cui è connesso il punto di prelievo del Cliente richiedente.



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80/A | 00192 Roma